



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C.N.S.C.

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084, România
Tel: +4 021.310.46.41 Fax: +4 021.890.07.45 și +4 021.310.46.42 www.cnsr.ro

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1950 /C6/2200

Data: 10.11.2016

Prin contestația nr.1267/10.10.2016, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr.30673/11.10.2016, depusă de S.C. UT4FB CONTROL S.R.L., cu sediul în Iași, Str.Lacului nr.14, bl.660, sc.C, et.2, ap.7, jud.Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/1085/11.08.2010, având CUI RO27267485, reprezentată legal prin administrator Cătălin Greșanu, împotriva răspunsului la notificarea prealabilă nr.23633/05.10.2016 și a răspunsului la clarificări nr.22894/27.09.2016, emise de COMPANIA DE APĂ OLTENIA, cu sediul în Craiova, Str.Brestei nr.133, jud.Dolj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificate, derulată într-o singură etapă, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de furnizare având ca obiect „Grupuri de pompare apă potabilă și electropompe apă potabilă”, cod CPV 42122210-5 – Grupuri hidraulice (Rev.2), s-a solicitat obligarea autorității contractante la adoptarea următoarelor măsuri de remediere:

- corectarea celor stabilite prin răspunsul la clarificări nr.22894/27.09.2016, mai precis modificarea caietului de sarcini și permiterea ca materialul cerut în componența pompelor de apă să fie și fonta gri (și nu exclusiv fonta ductilă, cum e prevăzut în documentația de atribuire), dat fiind că în domeniul pompării apei potabile se folosește în mod normal fonta gri de tipurile GJL200, GJL250;

- revenirea la cerințele tehnice din documentația de atribuire așa cum au fost publicate pe SEAP, prin înlăturarea solicitărilor tehnice suplimentare din răspunsul 02 din clarificarea 22251/20.09.2016 referitor la colectoare comune de aspirație și refulare pentru grupurile de pompare;

- publicarea Caietului de sarcini în formă modificată, în scopul asigurării nediscriminării și tratamentului egal pentru participanții interesați de procedură;

- reluarea procedurii de depunerea ofertelor, până la remedierea și publicarea documentației de atribuire;

- suspendarea procedurii de atribuire, până la soluționarea prezentei contestații, în temeiul art.22 alin.1 din Legea 101/2016.

CONSILIUL DECIDE:

Respinge, ca nefondată, contestația formulată de către S.C. UT4FB CONTROL S.R.L., cu sediul în Iași, Str.Lacului nr.14, bl.660, sc.C, et.2, ap.7, jud.Iași, în contradictoriu cu COMPANIA DE APĂ OLTENIA, cu sediul în Craiova, Str.Breștei nr.133, jud.Dolj.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

