



**C.N.S.C.**

# **CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR**

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980  
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 [www.cnsc.ro](http://www.cnsc.ro)

**În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea**

## **DECIZIE**

**Nr. 2256/C3/2465**

**Data: 12.12.2019**

Prin contestația nr. 605/SIL/18.11.2019, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 47038/18.11.2019, înaintată de ELBA-COM SA, cu sediul în Timișoara, str. Gării nr. 1, județul Timiș, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J35/559/2000, având CUI 13108765, reprezentată legal prin Romolus Povian – director general, formulată împotriva documentației de atribuire elaborate de autoritatea contractantă COMUNA BUCOVĂȚ (PRIMĂRIA BUCOVĂȚ), cu sediul în Bucovăț, str. Principală nr. 178, județul Timiș, în procedura simplificată organizată în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică având ca obiect „Modernizarea iluminatului public în comuna Bucovăț, județul Timiș”, inițiată cu anunțul de participare simplificat nr. SCN1058210, publicat în SEAP la 12.11.2019, s-a solicitat Consiliului, în principal, obligarea autorității contractante la anularea întregii proceduri și, în subsidiar, obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor de remediere corespunzătoare.

Pentru aceste motive,  
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

## **CONSILIUL DECIDE:**

Admite contestația ELBA-COM SA formulată în contradictoriu cu COMUNA BUCOVĂȚ (PRIMĂRIA BUCOVĂȚ), autoritate contractantă în procedura simplificată inițiată în SEAP prin anunțul nr. SCN1058210 din data de 12.11.2019, în parte.

Obligă autoritatea contractantă la modificarea caietului de sarcini, pentru motivele sus arătate, în sensul următor:

- eliminarea specificației, aferente corpurilor de iluminat: *greutate < 1,6-2,0 kg.*

- înlocuirea valorii temperaturii pozitive, la nivelul a minim 40°C;

- eliminarea nivelului maxim de alimentare a lămpii cu LED-uri, de *800 mA - max. 800 mA* sau adăugarea mențiunii că pot fi propuse soluții echivalente actualei formulări, prin acceptarea unui nivel al curentului diferit, funcție de produs;

- reformularea specificației privind etanșeitatea lămpilor, în sensul următor: "grad/nivel de etanșeitate minim IP 65";

- reformularea specificației privind rezistența la impact în sensul următor: "IK 08".

- eliminarea referirilor la diametrul țevii pentru console.

Măsurile de remediere sus-amintite se vor lua în 15 zile de la primirea deciziei.

Respinge solicitarea de anulare a procedurii, ca nefondată.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, dar împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016.

.....